

## Gestion des données GTB - Honeywell - Liste des points UNIL, Rue du Bugnon 7

---

N°	Textes des points / Variable GTB	Variable GTB	Textes Alarmes
<b>001</b>	U001 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 01 - C01_COULOIR OUEST_DEGAGEMENT_CONGELATEUR -20°C_LIEBHEER CONFORT		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0701PRA01A1</b>	<i>Remarques</i> : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.	
	Jours ouvrables	Hors horaire de travail	
	DUBUIS G. (M.) 021.692.55.16 Gilles.Dubuis@unil.ch	DUBUIS G. (M.) 076.341.43.02	
	REPOND C. (Mme) 021.692.55.46	REPOND C. (Mme) 079.355.45.11	
<b>002</b>	U002 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 01 - C01_COULOIR OUEST_		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0701PRA02A1</b>	<i>Remarques</i> : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.	
	Jours ouvrables	Hors horaire de travail	
<b>003</b>	U003 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 01 - C01_COULOIR OUEST_CONGELATEUR 80°C_AS IRIDIUM 800		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0701PRA03A1</b>	<i>Remarques</i> : Alarme TEMP : -80°C / Temporisation: 600 sec.	
	Jours ouvrables	Hors horaire de travail	
	LAGARRIGUE S. (Mme) 021.692.55.27	LAGARRIGUE S. (Mme) 076.679.29.47	AMATI F. (Mme) 077.425.03.05
	ARRIBAT Y. (M.) 021.692.55.27	ARRIBAT Y. (M.) 0033.685.45.49.22	
	PFISTER C. (Mme) 021.692.55.54	PFISTER C. (Mme) 078.620.13.20	

**004** U004 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 01 - LOC. 039\_ZONE EXP. ANIMAL\_RESERVE

GTB50BU0701PRA04A1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**005** U005 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 01 - LOC. 039\_ZONE EXP. ANIMAL\_RESERVE

GTB50BU0701PRA05A1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**006** U006 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 01 - LOCAL 041\_ZONE P2\_RESERVE

GTB50BU0701PRA06A1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**007** U007 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 01 - LOCAL 041\_ZONE P2\_CONGELATEUR 80°C\_AS PLATINUM 110

EN PANNE / NORMAL

GTB50BU0701PRA07A1 Remarques : Alarme TEMP : -80°C / Temporisation: 600 sec.

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
REPOND C. (Mme)	021.692.55.46	

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
REPOND C. (Mme)	079.355.45.11

**N°****Textes des points / Variable GTB****Variable GTB****Textes Alarmes****008**

U008 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 01 - LOCAL 043\_ZONE P2\_RESERVE

GTB50BU0701PRA08A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**009**

U009 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 01 - LOCAL 043\_ZONE P2\_RESERVE

GTB50BU0701PRA09A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**010**

U010 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 01 - C01\_COULOIR OUEST\_CONGELATEUR -80°C NUAIRE 700L (BACKUP)

GTB50BU0701PRA10A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
REPOND C. (Mme)	021.692.55.46	

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
REPOND C. (Mme)	079.355.45.11

**011**

U011 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - C01\_COULOIR EST\_RESERVE

GTB50BU0702PRA01A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

N°	Textes des points / Variable GTB	Variable GTB	Textes Alarmes
<b>012</b>	<b>U012 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 02 - C01_COULOIR EST_CONGELATEUR -20°C_LIEBHEER COMFORT</b>		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0702PRA02A1</b>	<u>Remarques</u> : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.	
<b>Jours ouvrables</b>		<b>Hors horaire de travail</b>	
MESSINA A.(M.)	021.692.55.07	MESSINA A.(M.)	0033.6.25.32.17.41
XU C. (Mme)	021.692.55.18	XU C. (Mme)	078.642.19.83
<b>013</b>	<b>U013 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 02 - C01_COULOIR EST_CONGELATEUR -20°C_LIEBHEER COMFORT</b>		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0702PRA03A1</b>	<u>Remarques</u> : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.	
<b>Jours ouvrables</b>		<b>Hors horaire de travail</b>	
MESSINA A.(M.)	021.692.55.07	MESSINA A.(M.)	0033.6.25.32.17.41
XU C. (Mme)	021.692.55.18	XU C. (Mme)	078.642.19.83
<b>014</b>	<b>U014 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 02 - C01_COULOIR EST_CONGELATEUR -20°C_LIEBHEER COMFORT</b>		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0702PRA04A1</b>	<u>Remarques</u> : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.	
<b>Jours ouvrables</b>		<b>Hors horaire de travail</b>	
DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch	DUBUIS G (M.) 076.341.43.02
WIDMANN C. (M.)	021.692.51.23		WIDMANN C. (M.) 021.657.06.38 076.615.23.34
<b>015</b>	<b>U015 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 02 - C01_COULOIR OUEST_CONGELATEUR -80°C_AS IRIDIUM 800</b>		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0702PRA05A1</b>	<u>Remarques</u> : Alarme TEMP : -80°C / Temporisation: 600 sec.	
<b>Jours ouvrables</b>		<b>Hors horaire de travail</b>	
DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch	DUBUIS G (M.) 076.341.43.02
WIDMANN C. (M.)	021.692.51.23		WIDMANN C. (M.) 021.657.06.38 076.615.23.34

**016** U016 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - C01\_COULOIR OUEST\_CONGELATEUR -80°C\_AS IRIIDIUM 800

EN PANNE / NORMAL

GTB50BU0702PRA06A1 Remarques : Alarme TEMP : -80°C / Temporisation: 600 sec.

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
MESSINA A.(M.)	021.692.55.07	MESSINA A.(M.)	0033.6.25.32.17.41
XU C. (Mme)	021.692.55.18	XU C. (Mme)	078.642.19.83

**017** U017 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - C01\_COULOIR OUEST\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT

EN PANNE / NORMAL

GTB50BU0702PRA07A1 Remarques : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
MESSINA A.(M.)	021.692.55.07	MESSINA A.(M.)	0033.6.25.32.17.41
XU C. (Mme)	021.692.55.18	XU C. (Mme)	078.642.19.83

**018** U018 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - C01\_COULOIR OUEST\_RESERVE

GTB50BU0702PRA08A1 Remarques :

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	

**020** U020 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - LOCAL 003\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE

GTB50BU0702PRA09A1 Remarques :

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	

**021** U021 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - LOCAL 003\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE

GTB50BU0702PRA10A1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**022** U022 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - LOCAL 005\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE

GTB50BU0702PRA11A1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**023** U023 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - LOCAL 005\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE

GTB50BU0702PRA12A1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**024** U024 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - LOCAL 015\_LABO\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT

EN PANNE / NORMAL

GTB50BU0702PRA13A1 Remarques : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
WIDMANN C. (M.)	021.692.51.23	

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02	
WIDMANN C. (M.)	021.657.06.38	076.615.23.34

**025** U025 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - LOCAL 015\_LABO\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT  
 GTB50BU0702PRA14A1 Remarques : Alarme TEMP : -20°c / Temporisation: 600 sec.

EN PANNE / NORMAL

**Jours ouvrables**

DUBUIS G (M.) 021.692.55.16 Gilles.Dubuis@unil.ch  
 WIDMANN C. (M.) 021.692.51.23

**Hors horaire de travail**

DUBUIS G (M.) 076.341.43.02  
 WIDMANN C. (M.) 021.657.06.38 076.615.23.34

**026** U026 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - LOCAL 033\_SALLE DES APPAREILS\_RESERVE  
 GTB50BU0702PRA15A1 Remarques :

**Jours ouvrables**

**Hors horaire de travail**

**027** U027 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 02 - LOCAL 033\_SALLE DES APPAREILS\_RESERVE  
 GTB50BU0702PRA16A1 Remarques :

**Jours ouvrables**

**Hors horaire de travail**

**028** U028 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 03 - C01\_COULOIR EST\_RESERVE  
 GTB50BU0703PRA01A1 Remarques :

**Jours ouvrables**

**Hors horaire de travail**

**029**

U029 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 03 - C01\_COULOIR EST\_RESERVE

GTB50BU0703PRA02A1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**030**

U030 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 03 - C01\_COULOIR EST\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT

EN PANNE / NORMAL

GTB50BU0703PRA03A1 Remarques : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

REPOND C. (Mme) 021.692.55.46  
PELLERIN L. (M.) 021.692.55.47

REPOND C. (Mme) 079.355.45.11  
PELLERIN L. (M.) 076.434.68.22

**031**

U031 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 03 - C01\_COULOIR EST\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT

EN PANNE / NORMAL

GTB50BU0703PRA04A1 Remarques : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

KNOBLOCH M. Mme) 021.692.55.06  
TAVEL D. (Mme.) 021.692.55.13

KNOBLOCH M. Mme) 076.318.52.43  
TAVEL D. (Mme.) 079.327.79.60

**032**

U032 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 03 - C01\_COULOIR EST\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT

EN PANNE / NORMAL

GTB50BU0703PRA05A1 Remarques : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

REPOND C. (Mme) 021.692.55.46  
PELLERIN L. (M.) 021.692.55.47

REPOND C. (Mme) 079.355.45.11  
PELLERIN L. (M.) 076.434.68.22



<b>033</b>	<b>U033 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 03 - C01_COULOIR OUEST_CONGELATEUR -80°C_AS IRIDIUM 800</b>		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0703PRA06A1</b>	<u>Remarques</u> : Alarme TEMP : -80°C / Temporisation: 600 sec.	

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
REPOND C. (Mme)	021.692.55.46	REPOND C. (Mme)	079.355.45.11
PELLERIN L. (M.)	021.692.55.47	PELLERIN L. (M.)	076.434.68.22

<b>034</b>	<b>U034 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 03 - C01_COULOIR OUEST_CONGELATEUR -80°C_THERMO SCIENTIFIC 700L</b>		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0703PRA07A1</b>	<u>Remarques</u> : Alarme TEMP : -80°C / Temporisation: 600 sec.	

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
REPOND C. (Mme)	021.692.55.46	REPOND C. (Mme)	079.355.45.11
PELLERIN L. (M.)	021.692.55.47	PELLERIN L. (M.)	076.434.68.22

<b>035</b>	<b>U035 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 03 - C01_COULOIR EST_CONGELATEUR -20°C_LIEBHEER COMFORT</b>		EN PANNE
	<b>GTB50BU0703PRA08A1</b>	<u>Remarques</u> : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.	

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
REPOND C. (Mme)	021.692.55.46	REPOND C. (Mme)	079.355.45.11
PELLERIN L. (M.)	021.692.55.47	PELLERIN L. (M.)	076.434.68.22

<b>036</b>	<b>U036 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 03 - C01_COULOIR OUEST_RESERVE</b>		
	<b>GTB50BU0703PRA09A1</b>	<u>Remarques</u> :	

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	

**N°****Textes des points / Variable GTB****Variable GTB****Textes Alarmes****037****U037 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 03 - LOCAL 003\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE**

GTB50BU0703PRA10A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**038****U038 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 03 - LOCAL 003\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE**

GTB50BU0703PRA11A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**040****U040 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 03 - LOCAL 005\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE**

GTB50BU0703PRA13A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**041****U041 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 03 - LOCAL 015\_LABO\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT**

EN PANNE / NORMAL

GTB50BU0703PRA14A1

Remarques : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

REPOND C. (Mme) 021.692.55.46

PELLERIN L. (M.) 021.692.55.47

REPOND C. (Mme) 079.355.45.11

PELLERIN L. (M.) 076.434.68.22

<b>042</b>	<b>U042 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 03 - LOCAL 015_LABO_CONGELATEUR -20°C_LIEBHEER COMFORT</b>		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0703PRA15A1</b>	<u>Remarques</u> : Alarme TEMP : -20°c / Temporisation: 600 sec.	

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
REPOND C. (Mme)	021.692.55.46	REPOND C. (Mme)	079.355.45.11
PELLERIN L. (M.)	021.692.55.47	PELLERIN L. (M.)	076.434.68.22

<b>043</b>	<b>U043 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 04 - C01_COULOIR EST_RESERVE</b>		
	<b>GTB50BU0704PRA01A1</b>	<u>Remarques</u> :	

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	

<b>044</b>	<b>U044 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 04 - C01_COULOIR EST_CONGELATEUR -20°C_LIEBHEER COMFORT</b>		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0704PRA02A1</b>	<u>Remarques</u> : Alarme TEMP : -20°c / Temporisation: 600 sec.	

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
TAVEL D. (Mme)	021.692.55.21	ZURICH M.-G. (Mme)	021.652.22.77 079.961.87.85
ZURICH M.-G. (Mme)	021.692.55.42	TAVEL D. (Mme)	079.767.49.41

<b>045</b>	<b>U045 BU07 PRISES ALARMES_NIV. 04 - C01_COULOIR EST_CONGELATEUR -20°C_LIEBHEER COMFORT</b>		EN PANNE / NORMAL
	<b>GTB50BU0704PRA03A1</b>	<u>Remarques</u> : Alarme TEMP : -20°c / Temporisation: 600 sec.	

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
PFISTER C. (Mme)	021.692.55.54	PFISTER C. (Mme)	078.620.13.20
POSSOVRE M-L (Mme)	021.692.55.54	POSSOVRE M-L (Mme)	078.672.28.15
		SOHRAB. (M.)	078.781.03.37

**046** U046 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - C01\_COULOIR EST\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT  
**GTB50BU0704PRA04A1** Remarques : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.

EN PANNE / NORMAL

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
TAVEL D. (Mme)	021.692.55.21	ZURICH M.-G. (Mme)	021.652.22.77 079.961.87.85
ZURICH M.-G. (Mme)	021.692.55.42	TAVEL D. (Mme)	079.327.79.60

**048** U048 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - C01\_COULOIR OUEST\_CONGELATEUR -80°C\_AS IRIIDIUM 800  
**GTB50BU0704PRA06A1** Remarques : Alarme TEMP : -80°C / Temporisation: 600 sec.

EN PANNE / NORMAL

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
PFISTER C. (Mme)	021.692.55.54	PFISTER C. (Mme)	078.620.13.20
POSSOVRE M-L (Mme)	021.692.55.54	POSSOVRE M-L (Mme)	078.672.28.15
TAVEL D (Mme)	021.692.55.21	SOHRAB. (M.)	078.781.03.37
		TAVEL D (Mme)	079.327.79.60

**049** U049 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - C01\_COULOIR OUEST\_CONGELATEUR -80°C\_THERMO SCIENTIFIC 400L  
**GTB50BU0704PRA07A1** Remarques : Alarme TEMP : -80°C / Temporisation: 600 sec.

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
PFISTER C. (Mme)	021.692.55.54	PFISTER C. (Mme)	078.620.13.20
POSSOVRE M-L (Mme)	021.692.55.54	POSSOVRE M-L (Mme)	078.672.28.15
		SOHRAB. (M.)	078.781.03.37

\* **050** U050 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - C01\_COULOIR OUEST\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT  
**GTB50BU0704PRA08A1** Remarques : Alarme TEMP : -20°C / Temporisation: 600 sec.

EN PANNE / NORMAL

Jours ouvrables		Hors horaire de travail	
LAGARRIGUE S. (Mme)	021.692.55.27	LAGARRIGUE S. (Mme)	076.679.29.47
ARRIBAT Y. (M.)	021.692.55.27	ARRIBAT Y. (M.)	0033.6.85.45.49.22
AMATI F. (Mme)	021.692.55.52	AMATI F. (Mme)	077.425.03.05

N°

Textes des points / Variable GTB

Variable GTB

Textes Alarmes

\* 051

U051 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - C01\_COULOIR OUEST\_CONGELATEUR -80° THERMO SCIENTIFIC 800L

GTB50BU0704PRA09A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

LAGARRIGUE S. (Mme) 021.692.55.27  
 ARRIBAT Y. (M.) 021.692.55.27  
 AMATI F. (Mme) 021.692.55.52

LAGARRIGUE S. (Mme) 076.679.29.47  
 ARRIBAT Y. (M.) 0033.685.45.49.22  
 AMATI F. (Mme) 077.425.03.05

052

U052 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - LOCAL 003\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE

GTB50BU0704PRA10A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

053

U053 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - LOCAL 003\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE

GTB50BU0704PRA11A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

054

U054 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - LOCAL 005\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE

GTB50BU0704PRA12A1

Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**N°****Textes des points / Variable GTB Variable GTB****Textes Alarmes****055****U055 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - LOCAL 005\_SALLE DE CULTURE\_RESERVE**GTB50BU0704PRA13A1 Remarques :**Jours ouvrables****Hors horaire de travail****056****U056 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - LOCAL 015\_LABO\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT**

EN PANNE / NORMAL

GTB50BU0704PRA14A1 Remarques : Alarme TEMP : -80°C / Temporisation: 600 sec.**Jours ouvrables****Hors horaire de travail**PFISTER C. (Mme) 021.692.55.54  
POSSOVRE M-L (Mme) 021.692.55.54PFISTER C. (Mme) 078.620.13.20  
POSSOVRE M-L (Mme) 078.672.28.15  
SOHRAB. (M.) 078.781.03.37**057****U057 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - LOCAL 015\_LABO\_CONGELATEUR -20°C\_LIEBHEER COMFORT**

EN PANNE / NORMAL

GTB50BU0704PRA15A1 Remarques : Alarme TEMP : -80°C / Temporisation: 600 sec.**Jours ouvrables****Hors horaire de travail**PFISTER C. (Mme) 021.692.55.54  
POSSOVRE M-L (Mme) 021.692.55.54PFISTER C. (Mme) 078.620.13.20  
POSSOVRE M-L (Mme) 078.672.28.15  
SOHRAB. (M.) 078.781.03.37**058****U058 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - LOCAL 033\_SALLE DES APPAREILS\_RESERVE**GTB50BU0704PRA16A1 Remarques :**Jours ouvrables****Hors horaire de travail**

**059** U059 BU07 PRISES ALARMES\_NIV. 04 - LOCAL 033\_SALLE DES APPAREILS\_RESERVEGTB50BU0704PRA17A1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

**501** I501 BU07 TABLEAU CHAUFFAGE - REGROUPEMENT\_ALARMES IMMEDIAT

ACTIVE / NORMAL

TT-01BU0702ALR01a1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

DUBUIS G (M.) 021.692.55.16 Gilles.Dubuis@unil.ch

SCHNEITER Ph. (M.) 021.692.55.69 Philippe.Schneiter@unil.ch

DUBUIS G (M.) 076.341.43.02

SCHNEITER Ph. (M.) 079.247.34.44

**502** U502 BU07 TABLEAU CHAUFFAGE - REGROUPEMENT\_ALARMES URGENTES

ACTIVE / NORMAL

TT-01BU0702ALR02a1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

DUBUIS G (M.) 021.692.55.16 Gilles.Dubuis@unil.ch

SCHNEITER Ph. (M.) 021.692.55.69 Philippe.Schneiter@unil.ch

DUBUIS G (M.) 076.341.43.02

SCHNEITER Ph. (M.) 079.247.34.44

**503** N503 BU07 TABLEAU CHAUFFAGE - REGROUPEMENT\_ALARMES NON URGENTES

ACTIVE / NORMAL

TT-01BU0702ALR03a1 Remarques :

Jours ouvrables

Hors horaire de travail

DUBUIS G (M.) 021.692.55.16 Gilles.Dubuis@unil.ch

SCHNEITER Ph. (M.) 021.692.55.69 Philippe.Schneiter@unil.ch

DUBUIS G (M.) 076.341.43.02

SCHNEITER Ph. (M.) 079.247.34.44

**N°****Textes des points / Variable GTB Variable GTB****Textes Alarmes****504****P504 BU07 TABLEAU CHAUFFAGE - REGROUPEMENT\_ALARMES PROTOCOLES**

ACTIVE / NORMAL

**TT-01BU0702ALR04a1**Remarques :**Jours ouvrables**

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
SCHNEITER Ph. (M.)	021.692.55.69	Philippe.Schneiter@unil.ch

**Hors horaire de travail**

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
SCHNEITER Ph. (M.)	079.247.34.44

**505****\*505 BU07 TABLEAU CHAUFFAGE - CRITERE UTILISATEUR**

ACTIVE / NORMAL

**TT-01BU0702ALR05a1**Remarques :**Jours ouvrables**

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
SCHNEITER Ph. (M.)	021.692.55.69	Philippe.Schneiter@unil.ch

**Hors horaire de travail**

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
SCHNEITER Ph. (M.)	079.247.34.44

**506****\*506 BU07 TABLEAU CHAUFFAGE - CRITERE UTILISATEUR ANIMALERIE**

ACTIVE / NORMAL

**TT-01BU0702ALR06a1**Remarques :**Jours ouvrables**

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
SCHNEITER Ph. (M.)	021.692.55.69	Philippe.Schneiter@unil.ch

**Hors horaire de travail**

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
SCHNEITER Ph. (M.)	079.247.34.44

**511****I511 BU07 TABLEAU VENTILATION - REGROUPEMENT\_ALARMES IMMEDIAT**

ACTIVE / NORMAL

**TT-02BU0701ALR01a1**Remarques :**Jours ouvrables**

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
SCHNEITER Ph. (M.)	021.692.55.69	Philippe.Schneiter@unil.ch

**Hors horaire de travail**

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
SCHNEITER Ph. (M.)	079.247.34.44



**512** U512 BU07 TABLEAU VENTILATION - REGROUPEMENT\_ALARMES URGENTESTT-02BU0701ALR02a1 Remarques :**Jours ouvrables**

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
SCHNEITER Ph. (M.)	021.692.55.69	Philippe.Schneiter@unil.ch

**Hors horaire de travail**

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
SCHNEITER Ph. (M.)	079.247.34.44

**513** N513 BU07 TABLEAU VENTILATION - REGROUPEMENT\_ALARMES NON URGENTES

ACTIVE / NORMAL

TT-02BU0701ALR03a1 Remarques :**Jours ouvrables**

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
SCHNEITER Ph. (M.)	021.692.55.69	Philippe.Schneiter@unil.ch

**Hors horaire de travail**

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
SCHNEITER Ph. (M.)	079.247.34.44

**514** P514 BU07 TABLEAU VENTILATION - REGROUPEMENT\_ALARMES PROTOCOLES

ACTIVE / NORMAL

TT-02BU0701ALR04a1 Remarques :**Jours ouvrables**

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
SCHNEITER Ph. (M.)	021.692.55.69	Philippe.Schneiter@unil.ch

**Hors horaire de travail**

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
SCHNEITER Ph. (M.)	079.247.34.44

**515** \*515 BU07 TABLEAU VENTILATION - CRITERE UTILISATEUR

ACTIVE / NORMAL

TT-02BU0701ALR05a1 Remarques :**Jours ouvrables**

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
SCHNEITER Ph. (M.)	021.692.55.69	Philippe.Schneiter@unil.ch

**Hors horaire de travail**

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
SCHNEITER Ph. (M.)	079.247.34.44

## Jours ouvrables

DUBUIS G (M.)	021.692.55.16	Gilles.Dubuis@unil.ch
SCHNEITER Ph. (M.)	021.692.55.69	Philippe.Schneiter@unil.ch

## Hors horaire de travail

DUBUIS G (M.)	076.341.43.02
SCHNEITER Ph. (M.)	079.247.34.44

\* Pendant la période du 22.12.17 au 03.01.2017 les alarmes des congélateurs numéros 003,050 et 051 sont à la charge des personnes suivantes:

SISITHA J. (M)	079.408.28.41
CONDE A. (Mme.)	079.662.26.63
OFORI E. (M)	077.986.08.60